

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532)46-6-84, E-mail: to_gpn@mail.ru

г. Новоалтайск
(место составления акта)

«28» февраля 2020 г.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 34

По адресу/адресам: с. Косиха, ул. Комсомольская 25

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 34 от «5» февраля 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная/выездная)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ". (ОГРН 1022202192550; ИНН 2281001360) Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица: 659840, Алтайский край, Троицкий район, село Троицкое, Рабочая улица, 16; Наименование и место нахождения: объекта защиты: территория, здания, помещения, расположенные по адресу: Алтайский край, с. Косиха, ул. Комсомольская 25; Правообладатель объекта защиты: КГБПОУ "АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

28.02.2020 с 09 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 1 » рабочих дня 05 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолов Евгений Викторович «5» февраля 2020 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 управления надзорной деятельности и профилактической работы –заместитель главного государственного инспектора города Новоалтайска, Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов по пожарному надзору Козлов Артем Викторович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора Ермолов Евгений Викторович, заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты не производится (приказы инструкции имеются в наличие, персонал своих действий фактически не знает) (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012), ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);
- Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (п. 480 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012), ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);
- Лестничная клетка, не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (первый этаж общежития) (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);
- Для покрытия пола в общих коридорах применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ2 (линолеум).

(таб. 3, таб.28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (торцевые выходы в общежитии) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,7 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выход из пристроя) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (выход из пристроя) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,67 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выход из библиотеки) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,78 м., 0,79 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выходы наружу из общежития) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- На огнетушителях, установленный на объекте защиты, отсутствуют порядковые номера (п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012), ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич);

- Ширина эвакуационных выходов из столовой менее 1,2 м. (п. 7.3.3 СП 1.13130.2009, ответственное лицо - Заместитель директора по АХЧ Малых Константин Сергеевич)

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 34/1/1 от «28» февраля 2020 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 13 от «28» февраля 2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Козлов Артем Викторович – Заместитель начальника ГО ИД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219